

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/6141/2015

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **14366/9/15/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **NSN CS, s.r.o.**

adresa: Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín

IČ: 63474522

odpovědný zástupce: Miroslav Nejezchleba

datum narození: 14. května 1967

adresa bydliště: Blatnice pod Sv. Antonínkem 891, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem

V Brně dne 11. února 2015

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Zdeněk Rymeš

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno

Za správnost vyhotovení: Bc. Tereza Badinová




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Ing. Miroslav Loup MBA
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/6141/2015

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **14366/9/15/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 14305/9/14/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B



Ing. Miroslav Loup
Ing. Miroslav Loup MBA
vedoucí inspektor pobočky